

# OPASTE PBVF1601E



Kaksipuoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli sivulle (oikea/vasen), Plus -opastevalaisimille, 60 m havaintoetäisyydelle.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Sähkönumero      | 4148839        |
| Tuotekoodi       | PBVF1601E      |
| Tullikoodi       | 94056180       |
| GTIN-koodi       | 06438045029290 |
| ETIM-tuoteryhmä  | EC000479       |
| Pituus           | 620 mm         |
| Leveys           | 2 mm           |
| Korkeus          | 353 mm         |
| Paino            | 1.1 kg         |
| Havaintoetäisyys | 60 m           |

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-OPASTEVALAISIMET  
SUPERKONDENSAATTORILLA JA  
ITSETESTAUKSELLA



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Opaste | Opastetiedot      | Toiminta-aika (h) |
|------------|-------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| TWSF192WM  | 4148837     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |        | 2-puoleinen, 60 m | 1                 |

ESCAP-OPASTEVALAISIMET  
SUPERKONDENSAATTORILLA JA  
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Opaste | Opastetiedot      | Toiminta-aika (h) |
|------------|-------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| TWSF192WA  | 4148836     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |        | 2-puoleinen, 60 m | 1                 |

AKULLISET OPASTEVALAISIMET  
ITSETESTAUKSELLA



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde: [www.teknoware.fi/fi/opaste-pbvf1601e](http://www.teknoware.fi/fi/opaste-pbvf1601e)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Opaste | Opastetiedot      | Toiminta-aika (h) |
|------------|-------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| TWTF153WM  | 4148835     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |        | 2-puoleinen, 60 m | 3                 |

# AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Opaste | Opastetiedot      | Toiminta-aika (h) |
|------------|-------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| TWTF153WA  | 4148834     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |        | 2-puoleinen, 60 m | 3                 |

# OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite      | Opaste | Opastetiedot      | IP-luokka |
|------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------|-----------|
| TWTF151WK  | 4148831     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |        | 2-puoleinen, 60 m | IP55      |

# EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite     | Opaste | Opastetiedot      | IP-luokka |
|------------|-------------|---------------------------|--------|-------------------|-----------|
| TWTF171W   | 4148832     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC |        | 2-puoleinen, 60 m | IP55      |

# OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta      |
|------------|-------------|-----------------------|---------------|
| TWTF141WK  | 4148833     | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde: [www.teknoware.fi/fi/opaste-pbv1601e](http://www.teknoware.fi/fi/opaste-pbv1601e)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



