

AKKUKAAPELISARJA XJ997E



Akkukaapelisarja 3:lle TKT6500-kotelolle, TKT65- ja TKT66-turvavalokeskuksille

Sähkönumero	7118823
Tuotekoodi	XJ997E
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045006291
ETIM-tuoteryhmä	EC002839
Akkukaapelin pituus	3,5 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6506B	7118836	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6512B	7118838	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6518B	7118840	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6524B	7118842	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6608C	7118925	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616C	7118926	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624C	7118927	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608CP	7123920	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616CP	7123921	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/akkukaapelisarja-xj997e

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6624CP	7123922	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6508C	7118833	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516C	7118834	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524C	7118835	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6508CP	7123923	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516CP	7123924	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524CP	7123925	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	

